

# Bescheinigung

des Wärmenetzbetreibers nach §10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach §3 in Verbindung mit §7 EEWärmeG für das **Fernwärmenetz „Friedenshof“**

Zusammensetzung der Wärme gemäß den im Gutachten<sup>1</sup> genannten Bilanzdaten:

	MWh	Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>112.954</b>			
aus hocheffizienter KWK:	63.068	55,8%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen	45.466	40,3%	50,0%	80,5%
hiervon aus Biogas	17.602	15,6%	30,0%	51,9%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	0	0,0%		
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme EG<sub>FW</sub></b>				<b>132%</b>

**Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach §3 i. V. m. § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt.**

Die Bescheinigung ist gültig bis **3.08.2025**.

Wärmenetzbetreiber	Stadtwerke Wismar GmbH Flöter Weg 6-12, 23970 Wismar
Verantwortlicher Betriebsleiter	Andreas Bartsch
Telefon	+49 3841 233442
Email	Andreas.Bartsch@stadtwerke-wismar.de

*Wismar, 02.09.2015*

*i. A. Bartsch*

Stadtwerke Wismar GmbH  
 Flöter Weg 6-12 • 23970 Wismar  
 Postfach 1111 • 23951 Wismar  
 Tel. 03841 / 233-0 Fax 233-133  
 e-mail: service@stadtwerke-wismar.de  
 Wärmenetzbetreiber

Ort, Datum

Die Berechnungen zur Zusammensetzung der Wärme wurden durchgeführt von



Rosa-Luxemburg-Str. 16  
18055 Rostock

Rostock, 04.08.2015

*i. A.*  
  
 Matthias Kruse  
 TP-Gutachter FW 609-226

<sup>1</sup> Bestimmung des spezifischen Primärenergiefaktors und Nachweis der Erfüllung der Nutzungspflicht gem. EEWärmeG für das Fernwärmenetz „Friedenshof“ der Stadtwerke Wismar nach AGFW- Arbeitsblättern FW 309-1 und FW 309-5 mit Bilanzdaten, 04.08.2015